



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

460038, пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, телефон: (3532) 44-50-23, факс: (3532) 44-50-23

E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Оренбург

(место составления акта)

“ 19 ” февраля 20 18 г.
(дата составления акта)

16-00 часов

(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ № 34-581 - 58
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

На основании распоряжения Западно-Уральского управления № 581-рп от 31 января 2018г. в период с 12.02.2018 г. по 19.02.2018 г. (продолжительность проверки 6 рабочих дней) должностным лицом Западно-Уральского управления Ростехнадзора:

1. Прокофьевым Игорем - главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора, телефон 44-50-30

в присутствии:

1. Епишевой Тамары Мироновны - заведующего МБДОУ № 222, телефон 26-66-08
2. Баловнева Александра Петровича - инженера-электрика МБДОУ № 222

была проведена _____ плановая выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 222» (МБДОУ № 222)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1055611000830; ИНН 5611032862; юридический адрес: 460022, город Оренбург, улица Лабужского, 4а, фактический адрес: 460022, г. Оренбург, улица Лабужского, 4а; телефон 53-13-14, 53-27-59, orensad222@gmail.com

По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-581-101 от 19.02.2018г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004г, Положением о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 250 от 28 июня 2016г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных

требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании выше изложенного юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка - детский сад № 222» предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Для выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок на время длительного отсутствия ответственного за электрохозяйство не назначен его заместитель (из числа специалистов или руководителей предприятия прошедших проверку знаний на 4 группу по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора)	п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Министерством энергетики РФ № 6 от 13.01.2003 (далее ПТЭЭП)	01.08.2018
2.	Инженер-электрик Баловнев А.П., на которого приказом по предприятию № 16 от 07.02.2018 возложены обязанности ответственного за электрохозяйство, не прошел проверку знаний по электробезопасности на 4 группу в комиссии Ростехнадзора	п. 1.2.7, 1.4. 28 ПТЭЭП	01.08.2018
3.	Не организована эксплуатация электроустановок МБДОУ № 222 подготовленным электротехническим персоналом (собственным персоналом или по договору со специализированной организацией)	п. 1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП	01.08.2018
4.	Разрешение на работы, выполняемые командированным персоналом (ООО «Аварийка», ООО «Общепит-сервис») не оформлены в соответствии с требованиями Правил	п. 46.2, 46.3, 46.4, 46.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Министерством труда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013 (далее ПОТ ЭЭ)	01.08.2018
5.	Присвоение I группы по электробезопасности проводится инженером-электриком Баловневым А.П., который не прошел проверку знаний по электробезопасности	п. 1.4.4 ПТЭЭП	01.08.2018
6.	Однолинейные схемы электроснабжения электрощитовой, кухни, прачечной и т.д. не соответствуют фактическим	п.1.8.2, 1.8.4, 1.8.5 ПТЭЭП	01.08.2018
7.	Не представлены протоколы проверки действия автоматических выключателей	п. 1.8.1 ПТЭЭП п. 1.8.37 ПУЭ, 7 изд. (Правила устройства электроустановок, утв. приказом Минэнерго РФ от 09.03.2003 № 150)	01.08.2018
8.	Не представлены протоколы измерения сопротивления заземляющего устройства, протоколы проверки срабатывания защиты	п. 1.8.1, 2.12.17, раздел 28 Прил. 1 ПТЭЭП	01.08.2018
9.	Работы в действующих электроустановках проводятся без оформления организационных	п. 4.1, 5.1 ПОТ ЭЭ	01.08.2018


	мероприятий, обеспечивающих безопасность персонала (работы проводятся без оформления нарядов-допусков, распоряжений, перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации). Не представлены оперативный журнал, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям		
10.	Не представлена оперативная документация: - списки работников ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках; - списки работников имеющих право ведения оперативных переговоров, право единоличного осмотра электроустановок; - списки работников допущенных к оперативным переключениям	п. 3.1, 3.4, 5.12 ПОТ ЭЭ 1.5.27 ПТЭЭП	01.08.2018
11.	Электроустановки не укомплектованы в полном объеме испытанными, готовыми к использованию защитными средствами (отсутствуют испытанные указатель напряжения, пара диэлектрических перчаток, отсутствует переносное заземление)	п. 1.4 ПОТ ЭЭ, п.1.2.1, Прил.8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках	01.08.2018
12.	Кухня — не выполнено присоединение сторонних проводящих частей (металлические стеллажи, разделочные столы, мойки) к системе уравнивания потенциалов	п. 1.7.2 ПТЭЭП, 1.7.83 ПУЭ, 7 изд.	01.08.2018
13.	Кухня — выполнено ненадежное присоединение защитных проводников между собой (под один зажим несколько медных, алюминиевых проводников, не выполнены меры против ослабления контактов)	п. 1.7.2 ПТЭЭП, 1.7.139 ПУЭ, 7 изд.	01.08.2018

Информацию об исполнении предписания в установленные для этого сроки в письменном виде направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному по адресу: Дзержинского проспект, д. 2, г. Оренбург, 460038.

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора



И.В. Прокофьев

С предписанием ознакомлен, 1 экз. предписания с приложениями получил:

Заведующий МБДОУ № 222



Т.М. Епишева

«19» февраля 2018 г.